




PLAYA ACCESIBLE "LAGUNA CHICA", TORRE DEL MAR (VÉLEZ-MÁLAGA)



Zona reservada de sombra

Dirección: Supt-12 (nuevo ensanche de Torre del Mar)

 29740 Torre del Mar, Vélez Málaga (Málaga)

 **Teléfono:** 952 540 471

E-mail: playas@velezmalaga.es

 **Web:** www.velezmalaga.es



Información General

La playa Laguna Chica está junto al recinto ferial de Torre del Mar. Es una playa de arena fina.

La playa tiene una zona adaptada para personas con discapacidad. Hay pasarelas de cemento y madera hasta muy cerca del mar. También hay socorristas, una línea de boyas en el mar para impedir que los bañistas entren muy dentro, una zona adaptada para curar picaduras de medusas y desfibriladores para personas que sufren un ataque al corazón.

Hay un paseo de tierra entre la zona de sombrillas y el paseo marítimo para pasear.



Atención al público y otra información de interés

- Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Algunas personas de atención al público saben lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- Hay información fácil de las normas de uso y comportamiento en la playa.
- La playa tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

Playa

- No hay información de la playa en lectura fácil.
- Hay carteles y señales con información en la playa.
- Es fácil encontrar el puesto de los socorristas.
- Hay bancos con mesas para descansar en la playa.
- Hay papeleras en la playa.
- Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Accesibilidad y zona de atención al baño

- La calle por la que se accede a la playa es peatonal, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- Desde el paseo hay una zona de tierra compacta hasta la zona de aparcamiento.
- El acceso desde el aparcamiento hasta la zona de baño, es por medio de una rampa.
- La rampa es accesible, tiene 2 tramos de 11 m y 12 m de longitud, ambas con unas inclinaciones del 6%. Su ancho libre de paso es de 1,50 m y dispone de un pasamanos a cada lado prolongado en los extremos. El pavimento es antideslizante.



Accesibilidad Física

Itinerario desde las plazas reservadas hasta la entrada accesible de la playa

- El itinerario desde las plazas reservadas de aparcamiento hasta la entrada de la playa es: con rampa.
- El estacionamiento tiene rótulos de señalización direccional que indican las salidas vehiculares y peatonales: No.
- La zona de aparcamiento es un descampado terrero y está entre el paseo y la zona de baño.

Acceso a la playa

- Tipo de acceso a la playa: con rampa de madera.
- La rampa es accesible, tiene 2 tramos de 11 m y 12 m de longitud, ambas con unas inclinaciones del 6%. Su ancho libre de paso es de 1,50 m y dispone de un pasamanos a cada lado prolongado en los extremos. El pavimento es antideslizante.

Pasarelas de acceso a la arena

- Se dispone de pasarelas de acceso a la arena: Sí.
- Tipo de pasarelas: fijas.
- Tipo de pavimento de la pasarela: Madera.
- Pavimento homogéneo sin resaltes ni rehundidos: Sí.
- Pavimento antideslizante en seco y en mojado: Sí.
- Pavimento integrado con el entorno: Sí.

Inclinación de las pasarelas

- Pendiente longitudinal máxima: 4%.

Circulación en pasarelas

- Ancho mínimo de paso: 1,50 m.
- Ancho de estrechamiento puntual: 1,50 m.
- Distancia aproximada entre cruces y cambios de dirección: 10 m.
- Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Seguridad de las pasarelas

- Pasarelas con bordillos laterales: No.
- Las pasarelas tienen pasamanos: No.
- Hay un sistema de drenaje que evita los encharcamientos: Sí.

Duchas exteriores

- Itinerario hasta duchas: sin desniveles.
- Con asiento de ducha fijo: Sí.
- Tipo de grifo: presión.
- Altura del grifo: 1,05 m.

Aseo reservado para PMR

- En la playa hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, compartida con el aseo de mujeres, situada en la planta baja.
- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de cabina.
- Acceso: con ceja de 2,5 cm.
- Puerta: abre hacia fuera. Ancho útil de paso: 90 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura libre bajo el lavabo: 75 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 20 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,25 m. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: 1,06 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 90 cm, lateral izquierdo 36 cm y frontal 1,05 m.
- Altura del asiento: 37 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna, 73 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: abatible a 67 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: fija a 69 cm.
- Separación entre barras: 86 cm.

Zona de sombra

- Existe una zona de sombra reservada para PMR: Sí.
- Está señalizada con el SIA: No.
- Se accede por medio de una pasarela: Sí.
- Itinerario hasta la zona de sombra: sin desniveles.
- Tipo de pavimento en la zona de sombra: madera.
- Diámetro del espacio libre de giro en la zona de sombra: Ø 1,50 m.
- Mobiliario en zona de sombra: sombrillas.
- Se permite el acceso del perro de asistencia: Sí.

Otros servicios y equipamientos de la playa

- Líneas de boyas en el agua, perpendicular a la playa: Sí.
- Sillas anfibas: Sí.
- Muletas anfibas: Sí.
- Chalecos de flotación especiales: Sí.
- Arnés para transferencia de PMR desde silla de ruedas a silla anfibia: Sí.
- Alquiler de hamacas: Sí.
- Personal de apoyo para las PMR (socorrismo, Cruz Roja): Sí.
- Alquiler de sombrillas: No, son gratis.
- Vestuarios: No.



Accesibilidad Visual

Seguridad

- La rampa tiene un pasamanos a cada lado prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.
- Bordillo guía en las pasarelas: No.
- Línea de balizas flotantes de color contrastado visualmente en la zona próxima a la plataforma de acceso al mar: Sí.
- Existen franjas de encaminamiento: No.

Aseo común

- La puerta tiene contraste cromático con las paredes adyacentes: Sí.
- Existe contraste cromático entre los aparatos sanitarios y suelo: Sí.
- Iluminación: homogénea.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- Elementos voladizos: No.



Accesibilidad Auditiva

Seguridad

- El personal de apoyo conoce la LSE: Sí.

Aseo común

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: tierra compactada. • Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 3. • Señalizada en el pavimento con el SIA: No. • Señalizada en vertical con el SIA: Sí. • Ancho y fondo de la plaza: 2,20 m y 5 m. • Dispone de área de acercamiento lateral: Sí. • Ancho del área de acercamiento: 1,50 m. • Área de acercamiento señalizada en el pavimento: Sí, frontal.
Señalización	General del recinto.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura de los rótulos: superior 2,20 m e inferior 50 cm. • Tamaño de letra: mínimo 0,5 cm y máximo 4 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Textos e iconos en braille o en altorrelieve: No. • Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Información de los servicios en braille



Zona de descanso



Rampa de acceso desde el aparcamiento.



Aseo adaptado